



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

13.12.2018. Nr. ONP/8.10.1./18/5091-ND

Iepirkuma ONP 2018/51 ieinteresētajiem piegādātājiem

Par jautājumiem iepirkumā ONP 2018/51 „Jaunolaines Kultūras nama remontdarbi”

Iepirkumu komisija 2018.gada 11.decembrī saņēma ieinteresēto piegādātāju vēstules ar jautājumiem par iepirkuma ONP 2018/51 „Jaunolaines Kultūras nama remontdarbi” Nolikumu.

1. jautājums:

Lokālā tāmē 1-2. “Noliktavas telpas izbūves darbi” pozīcija Nr.12. Vai jāizbūvē slēdzis ventilācijai, ja pie pozīcijas par ventilāciju nav ar elektospriegumu darbināma, piemēram (kanāla ventilatora)?

12		Gaismas slēdža montāža (ventilācijai) h=0,9m	gab	1
----	--	--	-----	---

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1. jautājumu:

Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisija precizē iepirkuma ONP 2018/51 „Jaunolaines Kultūras nama remontdarbi” remontdarbi” Nolikuma 1.pielikuma „Darbu apraksts” 1.punktu “Darbu daudzuma saraksts” Lokālo tāmi 1-2 “Noliktavas telpas izbūves darbi” pozīciju Nr.12.

12		Gaismas slēdža montāža (ventilācijai) h=0,9m	gab	0
----	--	--	-----	---

2. jautājums:

Lokālā tāmē 1-3 “Siltummezgls” pozīcija Nr.26. Ja rodas nepieciešamība betonēt grīdu siltummezgla telpā, vai grīdā esošā bedrē, kas izskatās pēc lūkas, ir jāizbetonē vai jāizveido jauna ar atveramu vāku?

26		Grīdas betonēšana siltummezglā līdz 70mm, nepieciešamības gadījumā iestrādājot armatūras sietu	m2	17.9
----	--	--	----	------

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 2. jautājumu:

Izveidot jaunu ar atveramu vāku.

3. jautājums:

1. stāvā sanmezglā griestu augstums - 2.5m, sienu flīzēšanas augstums - 2.0m. Darba specifikācija nav norādīti apjomi par sienu špaktelēšanu un krāsošanu sanmezglā. Lūdzu, precizēt darba specifikāciju.

25	Sienu, ailu gruntēšana, līdzināšana - sagatavošana flīzēšanai	m2	77
----	---	----	----

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 3. jautājumu:

Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisija precizē iepirkuma ONP 2018/51 „Jaunolaines Kultūras nama remontdarbi” remontdarbi” Nolikuma 1.pielikuma „Darbu apraksts” 1.punktu “Darbu daudzuma saraksts” Lokālo tāmi 1-1 “Sanmezglā izbūves darbi” pozīcija Nr.25.

25	Sienu, ailu gruntēšana, līdzināšana, krāsošana - sagatavošana flīzēšanai	m2	94,9
----	---	----	------

Piedāvājumu gatavošanai pielietot nolikuma Darbu daudzuma saraksta 13.12.2018. precizēto versiju MS Excel formātā, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/> pie iepirkuma ONP 2018/51 dokumentācijas ar nosaukumu: *Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZETS_13.12.2018.*

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumus un atbildes pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā “Iepirkumi” pie iepirkuma ONP 2018/51 dokumentācijas.

Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektora vietniece

A.Ivašina 67146041



K.Matuzone