



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

14.06. 2018. Nr.8.10.1./ 1446

Iepirkuma ONP 2018/29 ieinteresētajiem piegādātājiem

Par jautājumu iepirkumā ONP 2018/29 „Olaines PII “Dzērvenīte” remontdarbi”

Iepirkumu komisija 2018.gada 13.jūnijā saņēma vēstuli no ieinteresētā piegādātāja ar jautājumiem par iepirkuma ONP 2018/29 „Olaines PII “Dzērvenīte” remontdarbi” Nolikumu.

1.jautājums:

No kāda materiāla izgatavotas durvis ar skaņas izolāciju?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1. jautājumu:

Durvīm jābūt izgatavotām no materiāliem (koka vai finierētas/laminētas gludas), kas nodrošina Iepirkuma ONP 2018/29 specifikācijā minētās prasības “Jaunu durvju bloku ar furnitūru montāža (durvju bloki atbilstoši LBN 016-15 “Būvakustika” 3.piel.p.43 prasībām- 53/52dB) ar durvju aplodām un atdurām. T.sk. uz telpu Nr.114 Toni saskaņot ar pasūtītāju”.

2.jautājums:

Vai durvīm ar skaņas izolāciju ir jābūt sertifikātam?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 2. jautājumu:

Durvīm ar skaņas izolāciju jābūt atbilstības vai ekspluatācijas īpašību deklarācijām no ražotāja.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumus un atbildes pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā “Iepirkumi” pie iepirkuma ONP 2018/29 dokumentācijas.

Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektora vietniece

A.Ivašina 67146041

K.Matuzone