



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

31. 05. 2016. Nr.8.10.2. / 2486

Iepirkuma ONP 2016/15 ieinteresētajiem piegādātājiem

Par jautājumiem iepirkumā ONP 2016/15 „Ceļu, veloceļu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

Iepirkumu komisija 2016.gada 30.maijā saņēma ieinteresēto piegādātāju vēstules ar jautājumiem par iepirkuma ONP 2016/15 „Ceļu, veloceļu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi” Nolikumu.

1. jautājums:

Atklāta konkursa Darbu daudzumu saraksta 8.punkta “Minerālmateriālu maisījuma kārtas izbūve” darbu īpatsvars sastāda 27,75% no kopējā veicamo Darbu apjoma. Lūdzam precizēt vai šajā pozīcijā ir domāts veikt Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas izbūvi, vai arī plānots veikt grants, grants šķembu segumu atjaunošanas darbus.

Jā plānots veikt grants, grants šķembu ielu segumu atjaunošanas darbus, lūdzam precizēt plānoto – orientējošo apjomu kilometros (km).

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1. jautājumu:

“Minerālmateriālu maisījuma kārtas izbūve” pielietojamie materiāli un darbu izpildes prasības atbilstoši Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.2. punktam, Nolikuma 8. pielikuma “Līguma projekts” 2.1. punktam, veicama atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” 5.2. nodaļas prasībām.

Iestrādājamo kārtu biezumi nosakāmi pēc “Ceļu specifikācijas 2015” 5.2. nodaļas prasībām, tāpēc darba mērvienība tiek noteikta kubikmetros, ņemot vērā katra atsevišķa objekta izbūves platību un parametrus.

2. jautājums:

Konkursa nolikuma Darbu daudzumu saraksta 31.punkta “Norobežojošo metāla drošības barjeru uzstādīšana (barjerām, statņiem un stiprinājumu elementiem jābūt metāla, karsti cinkotiem. Cinka pārklājuma biezums aizsargnorobežojumiem – 60 mikroni, norobežojuma kolonnām – 70 mikroni un stiprinājuma elementiem – 55 mikroni. Pieļaujamā atkāpe +5 mikroni. Barjerām ir jābūt ar ražotāja sertifikātu un uzstādīšanas instrukciju. Barjeru augstumam ir jābūt ne mazākam kā 1,1m)”. Mērvienībā ir uzrādīts “gb”.

Lūdzam precizēt, kāda tipa metāla drošības barjeras (piemēram, N23W4) ir jāuzstāda un vai mērvienība “gabals” ir domāts kā 1m vai 4m.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 2. jautājumu:

Mērvienībai "gb" atbilst viens metrs. Drošības barjeru uzstādīšanai pielietojamie materiāli un darbu izpildes prasības atbilstoši Nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 1.2. punktam, Nolikuma 8. pielikuma "Līguma projekts" 2.1. punktam, veicama atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" 7.5. nodaļas prasībām.

3. jautājums:

Lūdzu precizēt tāmes pozīcijām Nr.14 "Betona bruģakmeņa seguma izbūve ar 6cm biezu bruģakmeni" un Nr.15 "Betona bruģakmeņa seguma izbūve ar 8cm biezu bruģakmeni" bruģakmens tipu, izmērus, formu un krāsu.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 3. jautājumu:

Nr. 14 "Betona bruģakmeņa seguma izbūve ar 6 cm biezu bruģakmeni"

Betona bruģakmens materiāla izvēle un būvniecība atbilstoši Nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 1.2. punktam, Nolikuma 8. pielikuma "Līguma projekts" 2.1. punktam, veicama atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" 5.5. nodaļas prasībām.

Ievērojot vienotu segumu stilu novadā un pilsētā rekomendējami t.s. "Prizma" betona bruģakmens bloki 200x100x60, krāsa - 90% pelēka, 10 % krāsaina.

Nr. 15 "Betona bruģakmeņa seguma izbūve ar 8 cm biezu bruģakmeni"

Betona bruģakmens materiāla izvēle un būvniecība atbilstoši Nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 1.2. punktam, Nolikuma 8. pielikuma "Līguma projekts" 2.1. punktam, veicama atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" 5.5. nodaļas prasībām.

Ievērojot vienotu segumu stilu novadā un pilsētā rekomendējami t.s. "Uni-coloc" betona bruģakmens bloki 225(112,5)x225(112,5)x80, krāsa - pelēka.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumus un atbildes pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma ONP 2016/15 dokumentācijas.

Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektora vietniece



K. Matuzone

A.Rituma 67146050

