

**Iepirkuma procedūras**  
**Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu**  
**rekonstrukcija ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada**  
**Stūnīšu ciemā, II kārtā”(3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106)**  
**realizācijai**

(iepirkums IDN: ERAF Jaunolaine, SIA Z 2015/01)

**komisijas sanāksmes**

**PROTOKOLS Nr.7**

2015.gada 26.februārī

Jaunolaine

Sanāksmi sāk plkst.8.30, beidz plkst.9.00

DARBA KĀRTĪBA

**1. Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem**

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2014.gada 05.marta rīkojumu Nr.2-s.

Sanāksmi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa  
Iepirkuma Komisijas locekļi:

Mārcis Mazurs – SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētājs;  
Normunds Ozoliņš- SIA „Zeiferti” valdes loceklis.

Protokolē – A.Vītola

**Pasūtītājs** – SIA “Zeiferti”, m. “Zeiferti”, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs 40003419183.

**Iepirkuma priekšmets** - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, tai skaitā:

- maģistrālo ūdensapgādes L 2515 m un kanalizācijas tīklu L 1788 m paplašināšana un rekonstrukcija;
- trīs kanalizācijas sūkņu staciju (Q= 6,5 m<sup>3</sup>/h; Q= 12 m<sup>3</sup>/h; Q= 18 m<sup>3</sup>/h) un kanalizācijas spiedvadu, L 1206 m kopgarumā izbūve;
- divu, turpmāk neizmantojamo, artēzisko aku (80 m un 130 m) tamponāža;
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, palielinot iekārtu jaudu par 150 m<sup>3</sup>/dnn.

## Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē komisijas locekļus, ka, SIA „Zeiferti” ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par iepirkuma dokumentāciju. Ņemot vērā iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, iepirkuma komisijai ir jāizskata ieinteresēto piegādātāju jautājumi un jāsniedz atbilstošas atbildes.

Iepirkuma komisija izskata Ieinteresēto piegādātāju jautājumu un sniedz sekojošu atbildi:

### 1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

*„Priekšattīrīšanas iekārtai (tai skaitā – paredzētai projektā) nepieciešams tehnoloģiskā ūdens pieslēgums ar darba spiedienu 4 - 6 Bar.*

*Dūņu blīvēšanas iekārtai (tai skaitā – „Alfa laval” iekārtai, paredzētai projektā) nepieciešams tehnoloģiskā ūdens pieslēgums ar minimālo spiedienu 5 Bar”.*

*Jautājums – vai paredzētais projektā tirā ūdens pieslēgums nodrošina minimālo spiedienu 5 bar? Vai nav nepieciešama spiediena paaugstināšanas iekārtas uzstādīšana?”*

### Iepirkuma komisijas atbilde:

Maģistrālā ūdensvada darba spiediens ir no 3.5 līdz 4 Bar. Pasūtītāja līdzšinējā praktiskā darba pieredze liecina, ka ūdensvada esošais darba spiediens ir pietiekams gan priekšattīrīšanas, gan dūņu blīvēšanas iekārtu normālai darbībai, līdz ar to, Pretendentiem sagatavojot piedāvājumu, tehniskā projektā neparedzētu spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšana nav jāparedz.

Iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar trim balsīm par, nolemj:

Vienlaikus ar Iepirkuma komisijas sanāksmes protokola publicēšanu Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā [www.olaine.lv](http://www.olaine.lv), nosūtīt rakstiskas atbildes ieinteresētajiem piegādātājiem, kas bija iesūtījuši savus jautājumus.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

(*paraksts*)

V.Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi:

(*paraksts*)

M.Mazurs

(*paraksts*)

N.Ozoliņš

Sekretāre: A.Vītola