

## Iepirkuma procedūras

### "Daudzdzīvokļu mājas Meža ielā 3, Jaunolainē, jumta seguma hidroizolācijas darbi"

(iepirkums IDN: SIA Z 2015/07, Jaunolaine)

#### komisijas sanāksmes

#### PROTOKOLS Nr.2

2015.gada 28.septembrī

Jaunolaine

Sanāksmi sāk plkst.8.00, beidz plkst.9.30

#### DARBA KĀRTĪBA

1. Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem.

Sanāksmi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa.

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa  
Iepirkuma Komisijas loceklis: Mārcis Mazurs– SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētājs un  
Normunds Ozoliņš – SIA „Zeiferti” valdes loceklis;  
Protokolē – Antoņina Vītola

**Iepirkuma priekšmets** – 5 - stāvu dzīvojamās mājas Meža ielā 3, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov. mīkstā jumta seguma remonta darbi 1065 m<sup>2</sup> kopplatībā, tai skaitā:

- hidroizolācijas materiāla ieklāšana uz ribotiem dzelzsbetona jumta pārseguma paneļiem 921 m<sup>2</sup>;
- 5. stāva lodžiju un ieejas mezglu jumtiņu pārseguma paneļa hidroizolācijas darbi 143 m<sup>2</sup>.

Darbi veicami saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu – Darba uzdevums un C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas. Piešķirtā līguma izpildes laiks – 5 (piecas) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 10 (desmit) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.

1.p.

#### Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa informē iepirkuma komisiju, ka ir saņemts Ieinteresētā piegādātāja jautājums par iepirkuma Tehniskajās specifikācijās (C. sadaļa) uzrādītajiem jumta hidroizolācijas materiāliem.

#### Ieinteresētā piegādātāja uzdotais jautājums:

*„Iepirkuma Tehniskajās specifikācijās (C. sadaļa) pozīcijā Nr. 4 „Jumta seguma ieklāšana ar kausējamo ruļļveida materiālu divās kārtās”, kā virsklāja materiāls ir norādīts „ruberoīda virsklājs poliestera armējums 160g/m2 Ecofleks EKP 4.0 (vai analogs)”. Ņemot vērā, ka darbu izpildi plānots veikt rudenī, kad ārējais temperatūras ir salīdzinoši zemas, minētais materiāls ir*

*nepiemērots, jo pie zemām temperatūrām plaisā. Līdz ar to, nav iespējams nodrošināt 10 gadu kvalitātes garantiju. Vai iespējam citu materiālu pielietošana?”*

**Pēc jautājuma apspriešanas un debatēm, Iepirkuma komisijas sniedz sekojošu atbildi:**

Iepirkuma Tehniskajās specifikācijās (C. sadaļa) pozīcijā Nr. 4 „Jumta seguma ieklāšana ar kausējamo ruļļveida materiālu divās kārtās” uzrādītie hidroizolācijas materiāli raksturo minimālās prasības izmantojamiem hidroizolācijas materiāliem. Pretendentiem, ņemot vērā tā zināšanas un pieredzi jumta hidroizolācijas ieklāšanas darbos, sagatavojot piedāvājumu ir jāparedz darbu izpildes apstākļi un izvirzītājām kvalitātes prasībām atbilstoša materiāla pielietošana.

Atbilde uz jautājumu par iepirkumu **“Daudzdzīvokļu mājas Meža ielā 3, Jaunolainē, jumta seguma hidroizolācijas darbi” (iepirkums IDN: SIA Z 2015/07, Jaunolaine) tiks publicēta Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā [www.olaine.lv](http://www.olaine.lv) un nosūtīta Ieinteresētajiem piegādātājiem.**

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

*(personas paraksts)*

V.Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi

*(personas paraksts)*

M.Mazurs

*(personas paraksts)*

N.Ozoliņš

Sekretāre: A.Vītola