


APZIMEJUMI

- rekonstruējama ēk. sadalīne;
 - gaismeklis ar 4x18W luminescēntām spuldzēm, iebūv., grieslots;
 - gaismeklis ar 4x18W lum., sp. ar iebūvētu akumulāciju, iebūv., grieslots;
 - gaismeklis ar 2x36W lum., sp., IP44 ar iebūvētu akumulāciju, pie grieslantiem;
 - gaismeklis "izeja" ar iebūvētu akumulāciju;
 - es. slāņvads;
 - grupu slādzis, v/a.
 - slādzis vadībai no divām vietām.

- ## Piezīmes:
1. Pieslēguma shēmu sk. zīm. EL-11;
 2. Gaismekli uzstādāmi pie griestiem;
 3. Darba vietu apgaismošanai papildus izmantot kombinēto apgaismojumu (galda lampa);
 4. Ar lāpas EL-2) izlaidi tiek arūtieta lapa EL-2.

Apz.	Telpas nosaukums	Telpu platība m ²	E, lx	Gaismekli
1	BIBLIOTĒKA-KRĀTUVĒ	155.10	500	25(4x18W)P44

OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELA 4, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ				14 – 038		
				EL		
				Stadija	Lapa	Lapas
IZSTR.	M.KUDRJAVCEVA	07.10.2014.		TP	2i	
ELEKTROIEKĀRTA						
EL. APGAISMOŠANAS PLĀNS UZ ATZIMES 6.600M						



komunālprojekts
JELGAVA
būvkomersanta reģ.apr./Nr.2158-R