


NORĀDĪJUMI.

1. VENTILĀCIJAS AGREGĀTU KALORIFERU SILTUMĀGĀDES SISTĒMAS MAGISTRĀLOS CAURU VADUS IZBŪVĒT NO VENTKAMERAS EKAS 4 STĀVĀ, IZDZ ESOŠAJAM SILTUMMEZGLAM COKOLSTĀVĀ, CAURU VADU IZVIETOJUMU PRECIZĒJOT UZ VIETAS BŪVniecības laikā.
2. CAURU VADUS IZOLĒT AR CIETĀS AKMENS VATES ČAULĀM UN, IZBŪVĒJOT TOS CAUR SKOLAS KABINETIEM, PĀRĒDZĒT TO APŠŪŠANU.
3. SILTUMĀGĀDES SISTĒMAS TUKŠOŠANA PĀRĒDZĒTA SILTUMMEZGLĀ, MONTĒJOT SISTĒMU, PĀRĒDZĒT CAURU VADU KRITUMU UZ SILTUMMEZGLU PA002.
4. SISTĒMAS ATGAISOŠANAI UZSTĀDĪT AUTOMĀTISKOS ATGAISOŠĀJUS VENTKAMERĀ SISTĒMAS AUGSTĀKAJĀ PUNKTĀ.
5. PIEVIENOŠANAS VIETU ESOŠAJĀ SILTUMMEZGLĀ PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVniecības laikā.



OLAINES 1. VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS REKONSTRUKCIJA					14 - 038	
ZEIFERTA IELA 4, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ					SM	
SILTUMMEZGLS					Stādīja	Lapa
					TP	2
PĀRB.	AKARLEVIČA				GAISA APSTRĀDES AGREGĀTU KALORIFERU SILTUMĀGĀDES SISTĒMAS PLĀNS	
IZSTR.	I.VILMANE					
					komunālprojekts	
					būvkomersanta reģ.apr.Nr.2156-R	