

Izpildītājs:

Pasūtītājs:

Objekts: Olaines 1. vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija Zeiferta ielā 4, Olainē

Sastādīts: Marija Kudrjavceva

*Specifikācija Nr.4 - zemējuma kontūrs.*

**A**

**B**

**C**

**D**

**Montāžās darbi**

1.	Tranšejas rakšana zemējuma kontūram	m	30
2.	Lieveņa demontāža un montāža	gab.	1
3.	Bruģa seguma montāža un demontāža	kv.m.	3
4.	Zāliena atjaunošana	kv.m.	20
5.	Vertikālo elektrodu montāža - cinkots tēr.d.20 L=1.5m	gab.	12
6.	Horizontālo elektrodu montāža cinkots tēr.d20mm	m	30
7.	Cinkots tērauds d.10 EVOCAB d50 caurulē	m	20
8.	Sazemējuma kopnes (SK) 12 v. montāža	gab.	1
9.	Zemējuma vada HO 7V-K -1x25 montāža penālī	m	50
10.	Zem.vada HO 7V-K -1x25 montāža virs piek. griestiem kab. trepē	m	40
11.	Zemējuma vada HO 7V-K -1x25 galu apdare	gab.	6
12.	Mērījumu spailes montāža	kompl.	1

**Materiāli**

1.	Vertikālais zemējuma elektrods cink. tēr. D20(f. OBO Bettermann)	gab.	12
2.	Horizontālais zemējuma elektrods -cink. tēr. d20	m	30
3.	Caurule EVOCAB d50	m	20
4.	Mērījumu spaile	kompl.	1
5.	Smiltis celtniecības	kub.m.	2.1
6.	Zemējuma kabelis šķ. 25 kv.mm- HO -7V -K-1x25	m	90
7.	Materiāli zāliena atjaunošanai	obj.	1
8.	Materiāli bruģa seguma atjaunošanai	kv.m.	3
9.	Kabeļu penālis 40x60 mm (iekšējie tīkli)	m	50

Sastādīja:

M. Kudrjavceva