


U~400V  
~230V



### Piezīmes:

1. Freona dzesētāja agregātu pievienot pie esošā zibensaizsardzības tīkla ar cinkotu tēraudu d.8 L=3m;
2. Ar lapas EL-5i izlaidi tiek anulēta lapa EL-5.

OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELA 4, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ				14 - 038		
				EL		
				Stadija	Lapa	Lapas
IZSTR.	M.KUDRJAVCEVA	07.10.2014.	ELEKTROIEKĀRTA	TP	5i	
Svēd. PIESLĒGUMA SHĒMA				JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R		