


TEĻPU EKSPĻIKĀCIJA

Apz.	Telpas nosaukums	Telpu platība m <sup>2</sup>	E, lx	Gaismekli
2	BALKONS – LASĪTAVA	118.76	500	21(4x18W)IP44 7(3x50W)IP44
3	SERVERA TELPA	6.05	300	1(4x18W)IP44
4	PRIEKŠTELPA	51.21	150	8(2x26W)IP44
5	VENTKAMERA	41.44	200	4(2x36W)IP44
6	ZĀLE	326.00	es.	esošie




APZĪMĒJUMI

- rekonstrukcijā ēk. sadalīti;
- gaismeklis ar 4x18W lumīniscenām spuldzēm, pie griestiem;
- gaismeklis ar 4x18W lum., sp. ar iebūvētu akumulatoru, pie griestiem;
- gaismeklis ar 2x36W lumīniscenām spuldzēm, IP44, pie griestiem;
- gaismeklis ar 2x36W lum. sp., IP44 ar iebūvētu akumulatoru, pie griestiem;
- gaismeklis ar komp. lum. spuldzēm ("plafons"), pie griestiem;
- gaismeklis ar komp. lum. sp. ("plafons") ar iebūv. akumulatoru, pie griestiem
- proj. "Iustira" 3x50W;
- gaismeklis "Izeja" ar iebūvētu akumulatoru;

## Piezīmes:

1. Pieslēguma shēmu sk. zīm. EL-11;
2. Gaismekli uzstādāmi pie griestiem;
3. Lustru uzstādīšanas augstumu un vietas precizēt montāžas laikā.

OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELA 4, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ				14 – 038	
				EL	
			Stadija	Lapa	Lapas
IZSTR. M.KUDRJAŅCEVA	07.10.2014.	ELEKTROIEKĀRTA	TP	3	
		EL. APGAISMOŠANAS PLĀNS UZ ATZĪMES 9.900M	 <b>komunālprojekts</b> būvkomersanta reģ. apl./Nr.2158–R		