

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI.

1. APKURES SISTĒMU MONTĀŽU, PĀRBAUDI, IEREGULĒŠANU UN NODOŠANU EKSPLUATĀCIJĀ VEIKT SASKAŅĀ AR CNUN 3.05.01-85 PRASĪBĀM.
2. APKURES SISTĒMAS TEHNISKĀS SHĒMAS IZSTRĀDĀTAS PĒC ARHITEKTŪRAS-BŪVNICĪBAS RASĒJUMIEM IEVĒROJOT LATVIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS BŪVNICĪBAS NORMATĪVUS:
LBN 002-01 "ĒKU NOROBĒZOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA",
LBN 003-01 "BŪVKLIMATOLOĢIJĀ",
LBN 231-03 "DZĪVOJAMO UN PUBLISKO ĒKU APKURE UN VENTILĀCIJĀ",
MK NOTEIKUMI Nr.610 "HIGIENAS PRASĪBAS VISPĀRĒJĀS PAMĀTIZGLĪTĪBAS, VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM".
3. ĀRA GAISA APRĒKŅINA TEMPERATŪRA ZIEMĀ - -22,3°C.
RAKSTURĪGĀKĀS TĒLPU TEMPERATŪRAS: BIBLIOTĒKĀ - +18°C.
4. SILTUMNESĒJS APKURES SISTĒMĀ-ŪDENS AR PARAMETRIEM -80/60°C.
5. APKURES SISTĒMĀ- ESOŠĀ, VERTIKĀLĀ, DIVČAURUŅU AR APAKŠĒJO SADALĪJUMU.
6. SILDĶERMEŅI - TĒRAUDA RADIATORI, TIPS 22.
PIE KATRA RADIATORA UZSTĀDĪTI TERMOREGULATORI, REGULĒJOŠĀ IESKRŪVE.
(PROJEKTĀ UZSTĀDĪTIE RADIATORI - PURMO KOMPAKT RADIATORI).
7. APKURES SISTĒMAS ČAURUŅVADU MATERIĀLS- MELNĀS TĒRAUDA ČAURULES.
8. PROJEKTĀ UZRĀDĪTIE AGREGĀTĪJEKĀRTAS UN MATERIĀLI IR UZRĀDĪTI KĀ PIEMĒRS, LAI NOTEIKTU IZSTRĀDĀJUMA KVALITĀTES PRASĪBAS, UZRĀDĪTOS MATERIĀLOS UN IEKĀRTAS IR PIEĻAUJAMS NOMANĪTĒ PRET ANALOGIEM CITA RAŽOTĀJĀ IZSTRĀDĀJUMIEM, IEVĒROJOT KVALITĀTES IN TEHNISKĀS PRASĪBAS.

SILTUMA SLODZES

ĒKAS NOSAUKUMS	KUBATŪRA m ³	ĀRA GAISA APRĒKŅINA TEMP. °C	SILTUMA PATĒRIŅŠ KW		
			APKUREI	VĒDINĀŠANAI	K.ŪD. APGĀDEI
BIBLIOTĒKAS TĒLPAS		-22,3	10.5	130	-

UZMANĪBU.

- * RAKSTURĪGIE IZMĒRI NEVAR TIKT NOLAŠTI PĒC MĒROGA RASĒJUMĀ.
- * ŠĀUBU GADĪJUMĀ GRIEZTIES PROJEKTEŠANAS BIROJĀ.
- * JEBKURAS PROJEKTA IZMAIŅAS BŪVNICĪBAS GAITĀ SASKAŅOJAMAS AR PROJEKTEŠANAS BIROJU.
- * ŠIS IEPRIEKŠ MINĒTĀS NORĀDES ATTIECINĀMAS UZ VISĀM ŠĀJĀ SĒJUMĀ IEVIETOTĀJĀM RASĒJUMĀ LAPĀM.

ŠT BŪVPROJEKTA SILTUMAPGĀDES DAĻAS RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVĒM
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTAJS

AUA KARLEVICA
(VĀRDS UN UZVĀRDS)

50-142
(SERTIFIKĀTA Nr.)

22.10.2014.
(DATUMS)

(paraksts)

TEHNISKO RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMĒS
1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI.	
2	APKURES SISTĒMAS PLĀNS UZ ATZĪMES 6.600m.	
3	APKURES SISTĒMAS PLĀNS UZ ATZĪMES 9.820m.	
4	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.	

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI



OLAINES 1. VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS IEKŠĒJO INŽENIERTĪKLU VIENKĀRŠOTA REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ				AVK - 1		
PĀRB.	A.KARLEVICA			BIBLIOTĒKA		
IZSTR.	I.VILMANE					
				VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI		
				Stadija	Lapa	Lapas
				TP	1	4