

Pozīci	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes	
	Ventilācija P2N2 turpinājums					
20	Tas pats,	Dn250-Dn200	gab	2		
21	Ugunsdrošais vārsts EI 60	Dn 400	gab	2		
22	Paroc akmens vates puscilindri	Dn400	m	22	biez=40mm	
23	Jumtiņš virs gaisa vada	Dn500	gab	1		
24	Gaisa vadu savienojumi un stiprinājumi		kompl	1		
25	Tīrīšanas lūkas		kompl	1		
26	Gaisa vadu iekalšana sienā	Dn200	m	8		
27	Caurumu urbšana sienā	Dn300	gab	8		
28	Caurumu urbšana pārsegumos	Dn500	gab	5		
	Ventilācija DN1 un DN2					
1	Pārejas no ķieģeļa kanāla uz metālu	140x270-200x200	gab	25		
2	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,7	200x200	m	34	komplektā ar atzariem	
3	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,7	300x400	m	18	komplektā ar atzariem	
4	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,7	300x500	m	6	komplektā ar atzariem	
5	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,7	800x300	m	4	komplektā ar atzariem	
6	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,7	900x300	m	4	komplektā ar atzariem	
7	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,7	500x500	m	2	komplektā ar atzariem	
8	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,7	600x600	m	2	komplektā ar atzariem	
9	Pārejas	500x500-800x300	gab	1		
10	Tas pats,	600x600-900x300	gab	1		
11	Tas pats,	200x200-300x400	gab	2		
12	Jumtiņš virs gaisa vada	500x500	gab	1		
13	Jumtiņš virs gaisa vada	600x600	gab	1		
14	Akmens vates izolācija		m2	5	biez=40mm	
15	Cinkotais skārds		m2	5		
OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA				14-038		
ZEIFERTA IELĀ 4,OLAINĒ,OLAINES NOVADĀ				AVK-2		
				Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	A.Karlevica			TP	10	
				SIA"KOMUNĀLPROJEKTS"		
Iekārtu un materiālu specifikācija						