



gr.10; gr.13; gr.16; gr.19; gr.20
no AS-1 stāvadā 40x60
uz atz. +0,20 no grīdas

Apzīmējumi:

- proj. datoru skapis;
- proj. el. sadalne;
- proj. datoru vietas kontakti;
- proj. el. kontaktu grupa datorvietām;
- proj. el. kontakti pārvietoj. el. iekārtai;
- proj. datoru kabeļu pievads stāvadā;
- proj. el. kabeļu pievads stāvadā;
- proj. el. kabeļi;
- proj. datoru kabeļi.

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Apz.	Telpas nosaukums	Telpu platība m2
1	BIBLIOTĒKA – KRĀTUVĒ	155.10
2	BALKONS – LASĪTAVA	118.76
3	SERVERA TELPA	6.05
4	PRIEKŠTELPA	51.21
5	VENTKAMERA	41.44

Piezīmes:

1. Pievadus pie kontaktiem grīdā izpildīt penālī, skat. griezumu lapā EL-6;
2. El. kontaktus pa asi A-A uzstādīt 0,3m augstumā no grīdas virsmas pie sienas;
3. Datoru kontaktus D-1; D-7; D-8 - D11 uzstādīt 0,3m augstumā no grīdas, pārejos- grīdas šāhtā;
4. Datoru skapja vietu un kontaktu vietas precizēt pirms montāžas.

OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS REKONSTRUKCIJA				14 – 038	
ZEIFERTA IELA 4, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ				EL	
			ELEKTROIEKĀRTA	Stadija	Lapa
IZSTR. M.KUDRAVCEVA	12.11.2014.			TP	8
SPĒKA ELEKTROIEKĀRTAS PLĀNS UZ ATZĪMES 9.900M				Lapas	
				JELGAVA	
				komunālprojekts	
				būvkomersanta reģ.apl./Nr.2158-R	