

Pozīci.	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes	
	Dzesēšana					
1	Freona dzesēšanas agregāts VRF kompl	72kW				
	ar automātiku,kontroles paneli,vadības p	YV2VYH068KAS-D-X	kompl.	1	YORK	
	ar freona vadiem un stiprinājumu,izvieto					
	pie ārsienas uz platformas					
2	kapara freona un šķidruma vadi ar 10mm izolācij	DN28,58	m	34		
3	kapara freona un šķidruma vadi ar 10mm izolācij	DN22,22	m	29		
4	kapara freona un šķidruma vadi ar 10mm izolācij	DN15,88	m	84		
5	kapara freona un šķidruma vadi ar 10mm izolācij	DN9,52	m	83		
	kapara freona un šķidruma vadi ar 10mm izolācij	DN12,7	m	4		
6	Griestu kasetes 14,4kW ar kondensāta novadi	YV2VYH140WAR-GX	kompl.	5	YORK	
	ar automātikas komplektu, ar dekoratīvo paneli					
7	freons		kg	9		
8	Freona veidgabalu komplekts	FQG-B335A	kompl.	2	YORK	
9	Freona veidgabalu komplekts	FQG-B506A	kompl.	1	YORK	
9	Freona veidgabalu komplekts	FQG-B730A	kompl.	1	YORK	
10	Vadības pults YR-E14		kompl.	1	YORK	
11	BacNet pieslēguma komplekts		kompl.	1	YORK	
12	Aizsargcaurule freona un šķidruma vadam		m	10		
OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA				14-038		
ZEIFERTA IELĀ 4,OLAINĒ,OLAINES NOVADĀ				AVK-2		
				Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	A.Karlevica			TP	11/i	
				SIA"KOMUNĀLPROJEKTS"		