

Pozīcija	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaitis	Piezīmes	
	VENTILĀCIJAS AGREGĀTU KALORĪFERU SILTUMAPGĀDE					
1	Ventilācijas siltummainis lodētais (130kW (105-70/60-80 ° C ; 0,2 bar- 0,2 bar)	XB59M-1-36	gab	1		
2	Lodveida krāns -metināts	DN32	gab	1		
3	Blansējošs vārsts	DN32	gab	1		
4	Tas pats	DN25	gab	1		
5	Izplešanās trauks 10 bar	ERCE-150	gab	1		
6	Metināmā tērauda caurule	Dn42,4x2,6	m	36		
7	Lodveida krāns -metināts	DN25	gab	2	venkamerā	
8	Lodveida krāns -metināts	DN20	gab	2	venkamerā	
9	Automātiskais atgaisotājs	1/2"	gab.	2	venkamerā	
10	Cietās akmens vates čaulas	32-40	m	36		
11	PVC plastikāts		m ²	2	siltummezglā	
12	Caurumu kalšana sienās		gab.	4		
13	Caurumu kalšana pārsegumā		gab.	4		
14	Demonēt esošo siltummaini	CB27-50H	gab.	1		
15	Demontāt esošo izplešanās trauku		gab.	1		
16	Demontēt esošo loveida krānu	DN40	gab.	1		
17	Pievienoties esošajā					
	siltummezglā		gab.	2		
	Sistēmas uzpildīšana ar glikolu		kompl.	1		
18	Rokas sūknis Piston 35 lm Piusi		gab.	1		
19	Lodveida krāns	DN20	gab.	1		
20	Lodveida krāns	DN15	gab.	2		
21	Vienvirziena vārsts	DN15	gab.	1		
22	Drošības vārsts 10bar		gab.	1		
23	Izplešanās trauks Flexcon 50/1		gab.	1		
24	Tvertne V=35ltr (ūdens ar 30% glikola piemaisījumu)		gab.	1		
25	Elektropieslēgums		kompl.	1		
OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS REKONSTRUKCIJA				14 - 038		
ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ				SM		
				Stadija	Lapa	Lapas
Pārbaud.	A.Karlevica			TP	4	
Izstrād.	I.Vilmane			SIA		
				"KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"		
				Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R		

