



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

04.09.2013.

Nr.8.10.2./3939

Iepirkuma „Olaines sporta bāzes rekonstrukcija”, IDN: ONP 2013/14, Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par jautājumiem iepirkumam „Olaines sporta bāzes rekonstrukcija”, IDN: ONP 2013/14

Iepirkumu komisija 2013.gada 27.augustā saņēma no Ieinteresētā piegādātāja jautājumus par konkursa Nolikumu „Olaines sporta bāzes rekonstrukcija”, iepirkuma IDN: ONP 2013/14:

1. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.1:

*Saskaņā ar darbu apjomu sarakstu Pretendentam jāpiedāvā esošo balkona un kāpņu margu demontāža, kā arī jaunu margu montāža 45-1m (margas metāla, cinkotas h-1.1m).
Lai Pretendentiem būtu vienlīdzīgas iespējas iesniegt atbilstošu piedāvājumu minētajā pozīcijā, lūdzam iepirkuma komisiju sniegt detalizētāku aprakstu vai margu skices.*

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.1:

Iekšējās balkona un kāpņu margas izgatavojamas pēc analoga principa āra kāpnēm.

2. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.2:

Pozīcijā 2.1. „Ēkas esošie pamati siltināmi pa visu ēkas perimetru ar putupolistirolu. Putu polistirols 50mm, h- 1m, tai skaitā pamatu atrakšana, siltinājuma izbūve, apmetums, pamatu aizrakšana u.tt.”. lūdzam iepirkuma komisiju precizēt ar kādu apmetumu, cik biezu, paredzēts apmet ēkas cokola daļu. Vai apmetumu paredzēt krāsotu?

Darbu apjomu sarakstā nav minēts par ēkas apmales atjaunošanas darbiem, vai pasūtītājs ar pozīcijā minēto „u.tt.” ir iecerējis šo darba pozīciju iekļaut? Vai Pretendentiem jāparedz cokola hidroizolācijas darbi?

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.2:

Skatīt kontekstā ar Darbu daudzuma saraksta 4.2.punktā minētajām prasībām attiecībā uz apmetumu. Apmetums fasādei un apmetums cokolam analogs.

Nav apmales atjaunošanas darbu. Hidroizolācijas darbi Pretendentiem ir jāiekļauj.

3. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.3:

Pasūtītājs nav norādījis ar kādu materiālu un kādā apjomā iecerēts veikt saunas sienu apdari. Saskaņā ar darbu apjomu sarakstu nepieciešams izbūvēt saunas griestu izbūvi poz. 5.1. un saunas grīdu izbūvi poz. 3.5.

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.3:

Darbu daudzumu sarakstā 4.4.1.punktā ir iekļauts sienu apjoms saunai (sk. Tehniskā projekta rasējumus). Saunas sienu apdare kā jau saunas telpās paredzēts – spundētie koka dēļiši.

4. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.4:

Saskaņā ar Tehniskā projekta pazīmēm ēkas galvenā ieejas lievenis aprīkojams ar „Farbo Nuway” kājslauķi. Lūdzam precizēt kurā pozīcijā Pretendentam jāiekļauj ārējā kājslauķa iebūves izmaksas. Kā arī lūdzam precizēt ārēja kājslauķa izmērus.

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.4:

Jautājums atbildēts iepriekš – sekot līdzi komisijas sniegtajām atbildēm no 23.08.2013. Izmēri nosakāmi projekta rasējumos.

5. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.5:

Saskaņā ar projektu stiklojumam paredzēts divu stiklu paketes aizpildījums, turpretī darbu apjomos norādīta prasība stiklojumam – stikla pakete 3k (4s+4s+4s)-16AL(0,6)+Gāze. Lūdzu skaidrot šo neatbilstību/.

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.5:

Logu prasības detalizēti atšifrētas Darbu daudzumu sarakstā 7.punktā.

6. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.6:

Saskaņā ar projektu Aeroc pārsedze 250x400(h), L=3000mm vai analogs, nepieciešams viens gabals, turpretī darbu apjomos norādītais daudzums ir desmit gabali. Lūdzu skaidrot pēc kura daudzuma vadīties izstrādājot piedāvājumu.

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.6:

Komisija konstatē drukas kļūdu - pārsedze ir 1 gab. pēc tehniskā projekta.

Nr.p.k.	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
15.22.	Aeroc pārsedze 250x400(h), L=3000 mm vai analogs	gab.	1

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētus piegādātājus, komisija nolemj publicēt jautājumus un atbildes pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma IDN: ONP 2013/14 dokumentācijas.

Pretendentiem, gatavojot piedāvājumus atklātam konkursam, jāņem vērā Komisijas sniegtas atbildes.

Izpilddirektors



Ģ.Batrags