



Punkts "A". Projekta robeža.
Pievienošanas vieta esošiem
siltumtīkliem

Izolēta dubultcauruļu transformācija
20139/225 - Ø2x139/400

Izolēts dubultcauruļu T-atzars
Ø2x139/400 - Ø2x16/225
Izolēta dubultcauruļu diametru
pāreja Ø2x139/400 - Ø2x143/15

Izolēts dubultcauruļu T-atzars
Ø2x143/15 - Ø2x200
Izolēta dubultcauruļu diametru
pāreja Ø2x143/15 - Ø2x200

Izolēti dubultcauruļu ventiļi
M-1

Punkts "B". Projekta robeža.
Pievienošanas vieta esošiem
siltumtīkliem

- Norādījumi**
1. Pirms demontāžas un montāžas uzsākšanas esošo siltumtīklu un pārējo komunikāciju ieguldījuma dziļumu precizēt ar šurū.
 2. Visas jaunās bezarāta siltumtīklatse izvietotas esošo karālu vietās esošajā dziļumā.
 3. Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt bez rakšanas mašīnu palīdzību.
 4. Pirms tranšējas aizberšanas veikt cauruļvadu iepriekšējo termisko nospiroģšanu.
 5. Siltumtīklatse rekonstrukcija notiek 1997. gada 11. marta "Aizsargoslu likumā" paredzētā kārtībā (skat. p. 12., 17., 35., 46.).

Apmērojums
- esošās komunikācijas, jaunas komunikācijas

Šī būvprojekta SAT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītāja

Natālija Tarasova
(vārds un uzvārds)
50 - 2041
(sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Arhīva reģistr. Nr.				Pasūtītājs: AS "Oļaines ūdens un siltums"		Pasūtījuma: 01/08-2013		Marķa: SAT	
Paraksts un datums				Reģ. Nr. 5003032001					
Amats	Uzdevs	Paraksts	Datums	Siltumtīklu rekonstrukcija no kameras K-2-22-1 līdz kamerei K-2-22-5 un līdz ēkai Skolas ielā 2, Oļainē		Stādīja	Lapa	Lapu sk.	
Proj. vad.	N. Tarasova		19.08.2013			TIS	2		
Izstrād.	N. Tarasova		19.08.2013	Siltumtīklu plāns M 1:500		Mērogs 1:500		SIA "SMITE"	
								Reģ. Nr. 40003389118	