

Atklāta konkursa

**“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagastā, Olaines novadā energoefektivitātes paaugstināšana”
(iepirkuma IDN: SIA Z 2017/06)**

**Konkursa komisijas sanāksmes
PROTOKOLS Nr.2**

Olainē, Kūdras ielā 27

2018.gada 9.februārī

DARBA KĀRTĪBA

1. Par papildus informācijas sniegšanu

Sanāksmē piedalās:

Konkursa komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa – SIA “Zeiferti” valdes loceklis.

Konkursa komisijas locekļi:

Mārcis Mazurs - SIA “Zeiferti” valdes priekšsēdētājs;

Terēzija Sola – SIA “Zeiferti” juriste.

Protokolē – projektu vadītāja Ilze Bērziņa.

Konkursa komisija izveidota ar SIA “Zeiferti” valdes locekļa Viestura Liepas 2017.gada 1.decembra rīkojumu Nr.23-s (kopija pielikumā).

Pasūtītājs – SIA “Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183.

Iepirkuma priekšmets:

Trīs stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagastā, Olaines novadā energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar atklāta konkursa Nr. SIA Z 2017/06 nolikumu.

Atklātu konkursu veic Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros (projekta DME 0000210).

1.p.

Par papildus informācijas sniegšanu

Iepirkuma komisija 08.02.2018. elektroniski nolikumā norādītās kontaktpersonas e-pastā viesturs.liepa@ous.lv ir saņēmusi jautājumu no ieinteresētā piegādātāja par iepirkuma nolikuma prasībām (e-pasta izdruka protokola pielikumā).

1. Ieinteresētā piegādātāja uzdots jautājums:

Lūgums precizēt PVC logiem sikla pakešu veidu 2k4 ($U_g=1,0-1,1$) vai 3k4 ($U_g=0,5-0,7$)!

Ar "divkāšajām" stikla paketēm ($U_g=1,1$) nav iespējams konstrukcijām nodrošināt $U_w=1,2$!

2. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 1.12.2.punktu, iepirkuma komisija sniedz sekojošu atbildi:

Projektā ir norādīta kopējā loga $U_w \leq 1,2 (W/m^2K)$. Projektā paredzēts, ka stikla pakete sastāv no trim stikliem - 3k4 ar dubulto stiklojumu: 2 pulētie lokšņu stikli un 1 zemas- siltuma caurlaidības stikls.

Papildus skaidrojam, ka katra ražotāja loga rāmja un pašas loga paketes rādītāji atšķiras, tāpēc atsevišķi U_f un U_g vērtība nav norādīta.

Pielikumā:

- 1) No ieinteresētā piegādātāja saņemtā e-pasta izdruka un komisijas nosūtītā atbilde.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

V.Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi:

M.Mazurs

T.Sola

Protokolēja

I.Bērziņa