



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

16.06. 2016. Nr.8.10.1./2819

Iepirkuma ONP 2016/19 ieinteresētajiem piegādātājiem

Par jautājumiem iepirkumā ONP 2016/19 „Bērnu rotaļu laukumu piegāde un uzstādīšana Olaines novadā”

Iepirkumu komisija 2016.gada 15.jūnijā saņēma ieinteresētā piegādātāja vēstuli ar jautājumiem par iepirkuma ONP 2016/19 „Bērnu rotaļu laukumu piegāde un uzstādīšana Olaines novadā” Nolikumu.

1. jautājums:

Izskatot tehnisko specifikāciju, konstatējām, ka iekārta “Kombinēta iekārta (šūpoles + šūpoles balansieris)”, kas nokomplektēta uz vienas konstrukcijas balsts kājas, neatbilst standartam EN 1176. Šādas šūpoles atbilstoši drošības standartam, ir aizliegts uzstādīt publiskā vidē. Lūdzam novērst nepilnības un veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1. jautājumu:

Iekārta “Kombinēta iekārta (šūpoles + šūpoles balansieris)” atbilst drošības standartam EN 1176. Iekārtai piešķirts neatkarīgas sertificēšanas institūcijas TÜV SÜD Product Service GmbH sertifikāts Nr. Z2 15 06 59417 033.

Pagājušajā gadā, pēc veiktā iepirkuma Nr. ONP 2015/19, Olaines novadā tika uzstādītas vairākas šādas iekārtas.

2. jautājums:

Smilšu laukumam tehniskajā specifikācijā norādīti divi izmēri. Kuru apjomu jāuzskata par saistošu?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 2. jautājumu:

Precizējam, ka piegādātājam, gatavojot piedāvājumu, jāņem vērā dotais apjoms kolonnā Daudzums - 373m².

13	Smilšu laukumu izveide	373m ²	Apraksts: <ul style="list-style-type: none">Esošās grunts noņemšana 300mm un deponēšana.Ģeotekstila ieklāšanaSmilts seguma ieklāšana 300mm biezumāImpregnētas dēļu apmales pa laukuma perimetru izveide – 109m
----	------------------------	-------------------	---

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumus un atbildes pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma ONP 2016/19 dokumentācijas. Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektora vietniece



K. Matuzone

A.Rituma 67146050

