



# OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777  
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

27. 09. 2018.

Nr. ONP/8.10.2./18/3635-ND

## Iepirkuma ONP 2018/39 ieinteresētajiem piegādātājiem

### Par jautājumiem iepirkumā ONP 2018/39 „Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā”

Iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma ONP 2018/39 „Rūpnīcu ielas rekonstrukciju Olaines pilsētā” Nolikumu.

#### 1. Jautājums:

Nolikuma 2.5.2. apakšpunkta 2.kritērijā noteiktas prasības par bruģakmens seguma izbūves pieredzi – Pretendents ir veicis un pilnīgi pabeidzis bruģakmens seguma izbūves darbus vismaz 4000 m2 platībā, tajā skaitā drenējosā slāņa izbūve, betona apmaļu uzstādīšana, šķembu maisījuma izbūve, smilts izlīdzinošās kārtas izbūve un bruģakmens seguma izbūve. Darbu apjomu sarakstā zem bruģakmens seguma ir paredzēta šķembu izsiju izbūve 3 cm biezumā, līdz ar to ir nepamatoti prasīta tieši smilts kārtas izbūve.

#### Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1. jautājumu:

Konkursa nolikuma 2.5.2.punkta 2.kritērija b) apakšpunktā minēts: seguma visu kārtu izbūvi un iekavās minēti tikai iespējamie darbu tehnoloģiskie posmi pa kārtām (drenējošais slānis, betona apmales, šķembu maisījums, smilts izlīdzinošā kārtas, bruģakmens seguma izbūve) - tas nozīmē, ka pieredzi apliecinošā objektā jābūt veiktiem visiem tehnoloģiski nepieciešamajiem bruģakmens seguma izbūves darbiem konkrētajā gadījumā, un, ja norādītajā objektā tehnoloģiskais process neparedzēja smilts izlīdzinošo kārtu, bet paredzēta šķembu izsiju izbūvi, tad objekts tiks uzskatīts par atbilstošu.

#### 2. Jautājums:

Līguma projekta 5.3. apakšpunktā norādīts, ka Darbu izpildes grafiks ir Līguma 4. pielikums, bet pārējos Līguma punktos un ietvertajā informācijā, līguma 4. pielikums ir paredzēts Avansa atmaksas galvojums. Lūdzam Pasūtītāju precizēt līguma projekta 5.3. apakšpunktu.

#### Iepirkumu Komisijas atbilde uz 2. jautājumu:

Iepirkumu komisija precizē Nolikuma 7.pielikuma “*Līguma projekts*” 5.3. apakšpunktu: “Darbi tiek veikti termiņos, kas norādīti saskaņotā Darbu veikšanas projektā un Darbu izpildes grafikā (Pielikums Nr.5). Šo termiņu izmaiņas izpildāmajiem Darbiem tiek veiktas tikai saskaņā ar Līgumslēdzēju abpusēju rakstisku vienošanos.”

#### 3. Jautājums:

Nolikuma 1.1. pielikumā “Darbu apjomu saraksts” Arhitektūras sadaļas pozīcijā Nr. 45 ir paredzēts veikt “Salīdzināmas kārtas izbūve 45 cm biezumā – 2 951 m<sup>2</sup>”, savukārt pozīcijās 46 – 49 dotais darbu apjoms, tam pašam seguma konstrukcijas tipam, ir ievērojami lielāks, lūdzam precizēt dotās pozīcijas darbu apjomu, kā arī precizēt pozīciju Nr. 51 un Nr. 57 darbu apjomu (Lūdzam Pasūtītāju pārliecināties, vai iepriekš minēto pozīciju darbu apjoms - mērvienība nav norādīta m<sup>3</sup>).

### **Iepirkumu Komisijas atbilde uz 3. jautājumu:**

Darbu apjoms pozīcijās Nr. 45., 51., 57 ir kubikmetros (m<sup>3</sup>) nevis kvadrātmetros (m<sup>2</sup>). Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisija precīzē iepirkuma ONP 2018/39 „Rūpnīcu ielas rekonstrukciju Olaines pilsētā” Nolikuma 1.1. pielikumu „Darbu daudzumu saraksts” Arhitektūras sadaļas pozīcijās Nr.45, Nr.51 un Nr.57 norādīto darbu apjomu (mērvienību).

“Darbu daudzumu saraksts”. 27.09.2018. precizētā versija MS Excel formātā pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmā <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13557> un pašvaldības mājas lapā [www.olaine.lv](http://www.olaine.lv) sadaļā “Iepirkumi” pie iepirkuma ONP 2018/39 dokumentācijas ar nosaukumu: *Darbu\_daudzuma\_saraksts\_PRECIZETS\_27.09.2018.*

### **4. Jautājums:**

Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 5.6. punktā ir minēts “Derīgais noraktais esošā ceļā pamata materiāls un kokmateriāli ir Pasūtītāja īpašums un tie jāizved uz Pasūtītāja norādītu vietu novada teritorijā”. Lūdzam precizēt, kur būs jānogādā šie materiāli (kādā attālumā no objekta).

### **Iepirkumu Komisijas atbilde uz 4. jautājumu:**

Derīgais noraktais esošā ceļā pamata materiāls un kokmateriāli jāved uz Pasūtītāja norādīto vietu, kas atrodas līdz 10 km attālumā.

### **5. Jautājums:**

Nolikuma 1.1. pielikumā “Darbu apjomu saraksts” Arhitektūras sadaļas pozīcijā Nr. 7 ir paredzēts veikt “Krūmu rindas zāģēšana – 352m”. Objekta projekta rasējumos TS-1-1 un TS-1-2 saskaitot visus dotos apjomus zem pozīcijas “Esošā krūmu rinda nocērtama” kopējais apjoms sastāda 601,5m, kas ir gandrīz divas reizes vairāk par norādīto darbu apjomu sarakstā. Lūdzam precizēt darbu apjomus.

### **Iepirkumu Komisijas atbilde uz 5. jautājumu:**

Piezīme “Esošā krūmu rinda nocērtama, L=261m” pk 2+20 un pk 4+30 attiecināma uz vienu un to pašu krūmu rindu un šie apjomi nav skaitāmi kopā.

Divas piezīmes ir tādēļ, lai izdrukā šī piezīme parādās abās plāna lapās.

Sarēķinot izcērtamo krūmu rindu no plāna rasējumiem, veidojas 340.5m, starpība starp būvdarbu apjomu sarakstu veidojas tādēļ, ka tika pieskaitītas, bet neuzrādītas rasējumos arī tādas krūmu rindas, kas būvdarbu laikā, iespējams, var traucēt.

Par pareizu apjomu uzskatīt Darbu apjomu sarakstā, Arhitektūras sadaļas pozīcijā Nr. 7 uzrādīto apjomu 352m.

### **6. Jautājums:**

Nolikuma 2.5.2. apakšpunkta 3.kritērijā noteiktās prasības pieļauj Pretendentam norādīt pieredzi ūdensvada vai spiedkanalizācijas izbūves darbos. Pēc Darbu apjomu saraksta projektā ir paredzēta ārējo ūdensapgādes tīklu (Ū1 un Ū3) būvniecība 1257 m garumā un lietus ūdens kanalizācijas tīklu (K2) būvniecība 789 m garumā.

Publisko iepirkumu likuma 41. pants nosaka, ka Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt minimālo atbilstības līmeni attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām nosakot to samērīgi iepirkuma līguma priekšmetam.

Ņemot vērā, ka projekta ietvaros nav iekļauta spiedkanalizācijas izbūve, bet gan lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, un ūdensvada izbūves darbi paredzēti mazākā apjomā nekā Pasūtītājs ir noteicis Pretendentu kvalifikācijas prasībās un atsaucoties uz Publisko iepirkumu likumu, prasība Pretendentam norādīt pieredzi par ūdensvada vai spiedkanalizācijas izbūvi ar apjomu 1500 m ir uzskatāma par nepamatotu.

Lūdzam Pasūtītāju veikt grozījumus Nolikuma 2.5.2. apakšpunktā, nosakot kvalifikācijas prasības atbilstoši iepirkuma priekšmetam, kā arī lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendents savu pieredzi var apliecināt ar ūdensvada un lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbiem.

## **Iepirkumu Komisijas atbilde uz 6. jautājumu:**

Ka jau minēts Iepirkumu komisijas 26.09.2018. atbildē Nr.\_ONP/8.10.2./18/3574-ND, Pretendenta piedāvātajam Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājam jāatbilst Nolikuma 2.5.3.2.punkta prasībām, tai skaitā c) apakšpunkta prasībām. Par līdzvērtīga rakstura un apjoma darbiem tiek uzskatīti darbi, kas definēti Darbu daudzumu sarakstā - tie ir ūdensvada vai kanalizācijas (neatkarīgi no kanalizācijas veida: lietuskanalizācijas vai spiedkanalizācijas) izbūves darbi. Pretendenta nominētais ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs var apliecināt savu pieredzi ar veikto ūdensvada vai kanalizācijas izbūves objektu, neatkarīgi no kanalizācijas veida. Līdz ar to grozījumi 2.5.3.2.punktā netiks veikti.

## **7.Jautājums:**

Nemot vērā Pasūtītāja sniegtās 26.09.2018. atbildes uz Pretendentu jautājumiem un Nolikuma prasības, lūdzam Pasūtītāju konkretizēt izvirzītās prasības ceļu būvdarbu vadītājam, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājam un ārējo elektroietaišu būvdarbu vadītājam.

2.1. Pasūtītājs ir Pretendentiem noteicis kvalifikācijas prasības, kuru pierādīšanai var summēt vairākus objektus kopā, tajā pat laikā Speciālistiem tiek prasīta pieredze, kas iegūta 1 (viena) objekta ietvaros. Pēc prasībām izriet, ka Pretendentam var būt pieredze vairākos mazos objektos, bet Speciālistam ir jābūt pieredzei vienā lielā objektā, kurā izpildītos visi šajā iepirkumā paredzētie darbi, līdz ar to Speciālistiem ir izvirzītas augstākas prasības. Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka piedāvāto Speciālistu pieredze var tikt iegūta vairākos objektos ar kopējo apjomu, kas atbilst Nolikuma prasībām.

2.2. Gandrīz katras darbu sadaļas Darbu apjomu sarakstā ir vairāk nekā 40 darbu pozīcijas, līdz ar to, lai izvairītos no dažādām kvalifikācijas prasību interpretācijām, lūdzam Pasūtītāju precizēt izvirzītās prasības Speciālistiem (līdzīgi kā ir konkretizētas Pretendenta pieredzes prasības).

2.3. Papildus vēršam Pasūtītāja uzmanību uz to, ka projekta ietvaros nav paredzēta spiedkanalizācijas izbūve, tāpēc lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu, norādot iepriekšējo pieredzi ūdensvada un lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbos.

Nemot vērā visu augstāk minēto, lūdzam Pasūtītāju veikt grozījumus Nolikuma 2.5.3.1., 2.5.3.2. un 2.5.3.3. apakšpunktos (ceļu būvdarbu vadītāja, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja un ārējo elektroietaišu būvdarbu vadītāja pieredzes prasībās).

## **Iepirkumu Komisijas atbilde uz 7. jautājumu:**

Grozījumi Nolikuma 2.5.3.1., 2.5.3.2., 2.5.3.3.punktos netiks veikti.

Kā jau minēts, Iepirkumu komisijas 26.09.2018. atbildē Nr.\_ONP/8.10.2./18/3574-ND, Pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājam/ vadītājiem jāatbilst Nolikuma 2.5.3.1., 2.5.3.2., 2.5.3.3. prasībām, tai skaitā c) apakšpunkta prasībām.

Ceļu būvdarbu vadītājam, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājam un ārējo elektroietaišu būvdarbu vadītājam ir izvirzītas augstākās prasības, nekā Pretendenta pieredzei, jo katra konkrētajā gadījumā objekta veiksmīga realizācija ir atkarīga no būvdarbu vadītāja/iem, no tā kompetences un pieredzes, nevis no Pretendenta pieredzes. Līdz ar to, ņemot vērā objekta nozīmīgumu un sarežģītību, Pasūtītājam jābūt pārliecībai, ka objektu vadīs kompetents ar pieredzi līdzīga objekta realizācijā būvdarbu vadītājs/i.

Pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājam jāatbilst Nolikuma 2.5.3.1., 2.5.3.2., 2.5.3.3.punkta prasībām, tai skaitā c) apakšpunkta prasībām "pēdējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) vadīts vismaz 1 (viens) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgs rakstura un apjoma līgums".

Par līdzvērtīga rakstura un apjoma darbiem tiek uzskatīti darbi, kas definēti Būvprojektā un Darbu daudzumu sarakstā. Tas nozīmē, ka attiecīgajam būvdarbu vadītājam jābūt vadītam vismaz 1 (vienam) objektam līdzīgam pēc darbu veida, piemēram, ceļu/ietves izbūves darbi objekta "X" ar garumu vai plātību "Y", kur ir veikti visi tehnoloģiski nepieciešamie darbi un objekts nodots ekspluatācijā. Nav jāuzskaita Darbu daudzuma sarakstā katras darbu sadaļas minētās vairāk nekā 40

darbu pozīcijas un Iepirkuma komisija nepārbaudīs to, bet pārbaudīs vai objekts ir līdzvērtīgs pēc definīcijas un darbu veida kopumā.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumus un atbildes EIS e-konkursu apakšsistēmā <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13557> un pašvaldības mājas lapā [www.olaine.lv](http://www.olaine.lv) sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma ONP 2018/39 dokumentācijas.

Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtā atbilde.

Izpilddirektora vietniece



K.Matuzone

A.Ivašina 67146041