



# OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777  
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

19.05. 2016. Nr.8.10.1./1290

## Iepirkuma ONP 2016/14 ieinteresētajiem piegādātājiem

### Par jautājumiem iepirkumā ONP 2016/14 „Olaines 1.vidusskolas gaitēņu un citu telpu remontdarbi”

Iepirkumu komisija 2016.gada 19.maijā saņēma ieinteresētā piegādātāja vēstuli ar jautājumiem par iepirkuma ONP 2016/14 „Olaines 1.vidusskolas gaitēņu un citu telpu remontdarbi” Nolikumu.

#### 1. jautājums:

Lokālā tāme Nr.3 (Grīdas nomaiņa telpā Nr.118) kļūdaini norādīta mērvienība materiāliem 4. Poz.  
(Jaunas pamatnes izveidošana 48m2):

Paroc SSB1 = 30mm 18m2;

OSB-3 22mm 18m2;

Zemparketa izolācija 3mm 18m2.

Materiālu mērvienībai būtu jābūt 48m2.

Šai pozīcijai trūkst koka brusas 0.5m3 un materiāli nostiprināšanai 1.kompl.

#### Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1. jautājumu:

Koka brusas nav vajadzīgas - OSB tiek likts uz Paroc vates, kas paredzēta tiešai slogošanai bez brusām.

Piedāvājumu gatavošanai pielietot 19.05.2016. Darbu daudzuma saraksta precizēto versiju MS Excel formātā, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/> pie iepirkuma ONP 2016/14 dokumentācijas ar nosaukumu „DARBU\_DAUDZUMA\_SARAKSTS\_PRECIZETS\_19.05.2016.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumu un atbildi pašvaldības mājas lapā [www.olaine.lv](http://www.olaine.lv) sadaļā “Iepirkumi” pie iepirkuma ONP 2016/14 dokumentācijas. Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektora vietniece

A.Rituma 67146050

K.Matuzone