

1. Avārijas gaismekļu grupas, kurām paredzēti slēdži un gaismekļos ir iebūvēta akumulatoru baterija montēt 4 dzīslu kabeli – PE, N, f1–fāze un f1–fāze (sprieguma kontrolei). Vienu fāzi pievienot caur slēdzi, bet otru fāzi pievienot patstāvīgajam spriegumam (sprieguma kontrolei) Neatkarīgi no slēdža stāvokļa (iesl. vai izsl.) sprieguma pazušanas gadījumā automātiski jāieslēdzas gaismekļa barošana no akumulatoru baterijas.

2. Ugunsdzēsības un signalizācijas iekārtu, piegādā un uzstāda cita apakšuzņēmēju organizācija.

objekts:	SPORTA BĀZES REKONSTRUKCIJA			058–2013–EL
adrese:	Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā			Mērogs b/m; Lapa EL–8; Lapas
pasūtītājs:	OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA			
Būvpr. sad. vad.	S. Begens		18.02.13	Stadija
Inž. el.	I. Smirnova		18.02.13	TP
				SIA "S.O.S. projekti" reģ.Nr. 3496–R
GSS. Sadalošā tīkla elektriskā principiālā shēma.				